

## LAUDO de AVALIAÇÃO

ATESTO que em visita e análise da fundação, pilares e vigas alocados no EDUCANDÁRIO MUNICIPAL OSCAR BERNARDES, situado na RUA 7A / RUA 22, CENTRO, PARANAIGUARA - GO, constatei que existe consistências e resistências suficiente para suportar carga concentrada de ate 1000Kg em cada pilar existente. E que suporta receber a estrutura metálica e cobertura conforme o projeto apresentado.

JOSINEY JOSE RIBEIRO PEIXOTO  
ENG. CIVIL - CREA 10161884-39/D-GO

